



A3x4-420x1188
A: 0,50 m²
24.03.2009
SHEMA - ADOP (12/20/09)ang



SISTEM JAVLJANJA POŽARA

- FC 724
POŽARNA SIGNALNA CENTRALA
- 1.1
ODDALJENI PRIKAZOVALNIK STANJ POŽARNE CENTRALE
- 1.1
ROČNI JAVLJALNIK POŽARA
- 1.1
OPTIČNI JAVLJALNIK DIMA
- 1.1
OPTIČNI JAVLJALNIK DIMA MONTIRAN V SPUŠČENEM STROP
- 1.1
OPTIČNI JAVLJALNIK DIMA MONTIRAN V DVOJNEM PODU
- 1.1
TERMO-DIFERENCIALNI TERMIČNI JAVLJALNIK
- 1.1
KOMBINIRNI JAVLJALNIK
- 1.1
KOMBINIRNI JAVLJALNIK V SPUŠČENEM STROPU
- 1.1
KOMBINIRNI JAVLJALNIK V DVOJNEM PODU
- 1.1
VZORČNA KOMORA Z OPTIČNIM JAVLJALNIKOM DIMA
- 1.1
1-KANALNI VHODNO-IZHODNI ADRESNI VMESNIK
- 1.1
4-KANALNI VHODNO ADRESNI VMESNIK
- 1.1
4-KANALNI VHODNO-IZHODNI ADRESNI VMESNIK
- 1.1
OPOZORILNI SVETLOBNÍ NAPIS
- S.1
ALARMA SIRENA
- AS.1
ADRESNA SIRENA
- 1.1
IZOLATOR
- 1.1
JAVLJALNIK PLINA
- 1.1
DODATNI NAPAJALNIK 230V/24V Z AKUMULATORJEM
- 1.1
ELEKTRONSKA BUSKAVICA
- 1.1
DRŽALNI MAGNET ZA VRATA, KI LOČUJEJO POŽARNE SEKTORJE
- 1.1
POŽARNA KLJUČAVNICA
- 1.1
SISTEM PUNSKEGA GAŠENJA
- 1.1
ASPIRACIJSKI JAVLJALNIK
- 1.1
STOP TIPKA
- 1.1
LINIJSKI SENZOR

Projektant: PROJEKT. NOVA GORICA					
Investitor: Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Solsko naselje 12, 9000 Murska Sobota			Risba: HEMA AVTOMATSKEGA ODKRIVANJA IN JAVLJANJA POŽARA		
Medpodjetniški izobraževalni center POMURJE - MIC POMURJE			Merilo: SHEMA		
Vrsta načrta: 4 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME - OBJEKT			Odgovorni vodja projekta: TOMAŽ MOHORKO, u.d.i.a.	Id. št.: ZAPS 1418	
Vrsta projektna dokumentacija: PZI			Odgovorni projektant: EMIL TABAJ, i.e.	Id. št.: E-0360	
Številka načrta: 12073_4			Sodrževalci: Dean Božić u.d.i.e., Matic Kumar u.d.i.e., Miha Kodrič d.i.e.	Id. št.: /	
Številka projekta: 12073			Datum: junij 2012	Spremembe: /	Številka lista: 4.5.34